

Zamawiający:

Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.44.2022

Informacja

o pytaniach do zaproszenia do złożenia oferty

Dotyczy zamówienia na zadanie: **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Jakie jest planowane źródło ogrzewania?

Odpowiedź:

Planowanym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła.

Pytanie 2:

Planowana jest wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?

Odpowiedź:

Planowana jest wentylacja grawitacyjna.

Pytanie 3:

Jaką przybliżoną kubaturę oraz powierzchnię użytkową ma obecnie budynek?

Odpowiedź:

Kubatura budynku wynosi około 450 m³, powierzchnia użytkowa 150 m².

Z up. WÓJTA
Paweł Dębnicki
ZASTĘPCA WÓJTA