

Rutki-Kossaki, dnia 08.07.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Rutki**

**Ul. 11 Listopada 7**

**18-312 Rutki-Kossaki**

ZW.271.31.2024

### **Informacja o pytaniach do treści zaproszenia do składania ofert**

Dotyczy postępowania ZW.271.31.2024

**Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem tablic informacyjno-promocyjnych dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki” w ilości 13 sztuk.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o informację, czy w przypadku wykonania tablic na podłożu metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią też jest wymagana konstrukcja? Zazwyczaj taka tablica mocuje się przy pomocy 4 uchwytów do słupków. Konstrukcja w tym przypadku tylko komplikuje montaż.

#### **Odpowiedź:**

W przypadku wykonania tablic na podłożu metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią również jest wymagana konstrukcja. W tym przypadku na konstrukcję składają się: konstrukcja tablicy, mocowania tablica-słup (4 uchwyty do słupków) oraz dwa słupy mocujące do każdej tablicy ze stali ocynkowanej o wysokości 3,30 m i średnicy 50 mm przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie.

**WÓJT**  
*Dariusz Sławomir Modzelewski*