

Rutki-Kossaki, dnia 08.07.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.35.2024

Informacja o pytaniach do treści zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania **ZW.271.35.2024**

Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem tablic informacyjno-promocyjnych dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B” w ilości 1 sztuka.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy w przypadku wykonania tablic na podłożu metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią też jest wymagana konstrukcja? Zazwyczaj taka tablicę mocuje się przy pomocy 4 uchwytów do słupków. Konstrukcja w tym przypadku tylko komplikuje montaż.

Odpowiedź:

W przypadku wykonania tablic na podłożu metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią również jest wymagana konstrukcja. W tym przypadku na konstrukcję składają się: konstrukcja tablicy, mocowania tablica-słup (4 uchwyty do słupków) oraz dwa słupy mocujące do każdej tablicy ze stali ocynkowanej o wysokości 3,30 m i średnicy 50 mm przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie.

WÓJT
Dariusz Sławomir Modzelewski